


脇田変電所内平面図（旧）



既設高圧断路器 (D) 取替更新

既設高圧架空配線 0E60sq 撤去

既設高圧架空配線引留架台 (碍子類含む) 撤去

既設高圧架空配線 0E60sq 撤去


既設高圧架空配線 0E60sq 撤去

既設VCT移設 1号柱へ (九州電力)

既設木柱撤去

既設1号柱 (コン柱流用)
PAS7.2kv 200A LA・VT内蔵

工事件名	鹿児島市交通局脇田変電所高圧ケーブル改修工事		
事業名	脇田変電所改修事業		
工事場所	鹿児島市宇宿三丁目30番4号		
図面種類	脇田変電所内平面図 (旧)		
図面番号	全 2 の 2	作製	R 元 年 7 月
鹿児島市交通局			



単線結線図 (参考図)